

Uwaga:

1/ Wykorzystać blachodachówkę dachówkę jako naturalny przewód odprowadzający pod warunkiem zachowania grubości blachy powyżej 0,5mm.

2/ Uziom instalacji piorunochronnej wykonać jako: otokowy z płaskownika 4x25 Fe /Zn na głębokości min. 0,6m i w odległości minimum 1m od ściany zewnętrznej budynku oraz minimum 2m od wejść budynku.

3/ Przewody odprowadzające ułożyć w rurze ochronnej , grubości 5mm długości 4m. (np. ICTA 3422 fi 32; temp. pracy do 90°C) w ścianie pod elewacją.

4/ Złącza kontrolne umieścić we wnęce zamykanej drzwiczkami. Oporność uziemienia instalacji odgromowej R≤10Ω

AMM Studio Architektoniczne Białystok ul. Baśniowa 80

nazwa i adres obiektu	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SYPNIE NOWE W GMINIE GRODZISK		nr rys.
nazwa i adres Inwestora	URZĄD GMINY W GRODZISKU		**E3**
przedmiot i skala rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU skala 1:50	DATA: Grudzień 2007	PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. Robert Grodzki nr upr. PDL/0101/POOE/06		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Surowiec nr upr. PDL/0074/POOE/07		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Tomasz Lisek		